



Serie S202

Numerische Digitalanzeige
mit Profinet IO RT-Schnittstelle CC-A
Bedienungsanleitung

1 Kontakt

www.siebert-group.com

DEUTSCHLAND

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn
Postfach 11 30, D-66565 Eppelborn
Telefon +49 (0)6806 980-0, Fax +49 (0)6806 980-999
Email info.de@siebert-group.com

FRANKREICH

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet, F-57200 Sarreguemines
BP 90 334, F-57203 Sarreguemines Cédex
Telefon +33 (0)3 87 98 63 68, Fax +33 (0)3 87 98 63 94
Email info.fr@siebert-group.com

ITALIEN

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2A, I-39100 Bolzano (BZ)
Telefon +39 (0)471 053753, Fax +39 (0)471 053754
Email info.it@siebert-group.com

NIEDERLANDE

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen
Telefon +31 (0)591 633444, Fax +31 (0)591 633125
Email info.nl@siebert-group.com

ÖSTERREICH

Siebert Österreich GmbH
Mooslackengasse 17, A-1190 Wien
Telefon +43 (0)1 890 63 86-0, Fax +43 (0)1 890 63 86-99
Email info.at@siebert-group.com

SCHWEIZ

Siebert AG
Bützbergstrasse 2, CH-4912 Aarwangen
Telefon +41 (0)62 922 18 70, Fax +41 (0)62 922 33 37
Email info.ch@siebert-group.com

2 Rechtlicher Hinweis

© Siebert Industrieelektronik GmbH

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Für eventuelle Fehler können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Berichtigungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik und Anregungen sind jederzeit willkommen. Bitte schreiben Sie an: redaktion@siebert-group.com

Siebert[®], LRD[®] und XC-Board[®] sind eingetragene Marken der Siebert Industrieelektronik GmbH. Soweit andere Produkt- oder Firmennamen in dieser Dokumentation erwähnt sind, können sie Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Kontakt	2
2 Rechtlicher Hinweis	3
3 Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise	6
Sicherheit.....	6
Bestimmungsgemässer Gebrauch	6
Montage und Installation	6
Erdung.....	6
EMV-Massnahmen.....	7
Entsorgung	7
4 Geltungsbereich	8
Geltungsbereich	8
5 Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)	8
Schritt 1: Projekt öffnen	8
Schritt 2: Zur Projektansicht wechseln	8
Schritt 3: GSDML-Datei der Anzeige installieren und Anzeige hinzufügen	9
Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen	9
Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren.....	10
Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen.....	11
Schritt 7: Konfiguration in die Steuerung laden.....	11
Schritt 8: Werte zur Anzeige senden.....	12
6 Quick-Start für alphanumerische Betriebsart (ASCII-Format)	13
Schritte 1 bis 4: siehe Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)	13
Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren.....	13
Schritte 6 und 7: siehe Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)	13
Schritt 8: Werte oder Texte zur Anzeige senden	14
7 Meldungen der Anzeige	15
8 Weitere Einstellungen	16
9 Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart)	17
Dezimalpunkte Decimal Dots (property number 1)	17
Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor Offset, scale factor (multiplier) and divisor (property numbers 2, 3 und 12)	17
Schwellenwerte Range (property numbers 4 und 5).....	17
Flags (property number 6).....	18
Attribute für Blinken und Blinkmodus (property numbers 7 und 9)	18
Format (property numbers 10 und 11)	18

10 Blinkmodi und Anzeigenattribute	19
11 Flags	20
12 Einstellung der Darstellungsart im normalen Betrieb	22
Einstellung der Grundhelligkeit (Leuchtstärke der LEDs)	22
Einstellung der Darstellungsarten	22
13 Technische Daten	24
Feldbus	24
Anzeige	24
Stromversorgung	24
Gehäuse	24
Umgebungsbedingungen	24
Stellenzahl, Leistungsaufnahme, Gewicht, Abmessungen, Schalttafelausschnitt	24

3 Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Verwendung, die Sicherheit und die Wartung der Geräte. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Gerät.



Hinweise, deren ungenügende Befolgung oder Nichtbefolgung zu Tod, Körperverletzung oder zu erheblichen Sachschäden führen können, sind durch das nebenstehend abgebildete Warndreieck hervorgehoben.

Die Bedienungsanleitung richtet sich an ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektrotechnik und industriellen Elektronik vertraut sind.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Sicherheit



Montage- und Wartungsarbeiten dürfen deshalb nur von fachkundigem Personal unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die für den Anwender während der Installation oder des Betriebes des Gerätes zugänglich sind. Das Gehäuse muss in keinem Fall geöffnet werden.

Die Reparatur und der Austausch von Komponenten und Baugruppen dürfen aus Sicherheitsgründen und wegen der Einhaltung der dokumentierten Geräteeigenschaften nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die Geräte sind für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Sie dürfen nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden.

Bei der Projektierung, Installation, Wartung und Prüfung der Geräte sind die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt zu beachten.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemässen Transport, sachgemässe Lagerung, Installation und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung der Geräte voraus.

Montage und Installation

Die Befestigungsmöglichkeiten der Geräte sind so dimensioniert, dass eine sichere und zuverlässige Montage erfolgen kann.



Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass das verwendete Befestigungsmaterial, die Geräteträger und die Verankerung am Geräteträger unter den gegebenen örtlichen Verhältnissen für eine sichere Halterung ausreichen.

Um die Geräte herum ist ein ausreichender Abstand freizuhalten, damit eine Luftzirkulation gewährleistet ist und sich die Betriebswärme nicht staut.

Erdung

Die Geräte besitzen ein Kunststoffgehäuse und werden mit 24 V DC betrieben. Sie besitzen eine Flachsteckzunge, die mit dem Schirm der PROFINET-Buchsen und der Rückwand aus Metall verbunden ist. Eine Verbindung mit dem Schutzleiter wird empfohlen.

EMV-Massnahmen

Die Geräte entsprechen der aktuellen EU-Richtlinie und sind entsprechend störsicher. Beim Anschluss von Betriebsspannungs- und Datenleitungen sind folgende Hinweise zu beachten:

Für die Datenleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden.

Datenleitungen und Betriebsspannungsleitungen müssen getrennt verlegt werden. Sie dürfen nicht zusammen mit Starkstromleitungen oder anderen störenden Leitungen verlegt werden.

Entsorgung

Die Entsorgung nicht mehr benötigter Geräte oder Geräteteile ist nach den örtlichen Vorschriften abzuwickeln.

4 Geltungsbereich

Geltungsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für Geräte mit folgender Typenbezeichnung (x = Kodierung der Geräteausführung):

S202-xx/06/0x-001/0B-N0

5 Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)

Anhand der folgenden Schritte wird die Anzeige in Betrieb genommen. Anschliessend zeigt die Anzeige die über PROFINET gesendeten Werte an.

Die Screenshots wurden mit folgender Hard- und Software erstellt. Bei anderen Engineering-Frameworks können die Darstellungen abweichen.

Anzeige	S102-04/14/0R-001/0B-N0
Engineering-Framework	Siemens TIA Portal V13, Service Pack1 , Update 9
SPS	Siemens S7-1214C
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional, 64 Bit, Englisch

Der Quick-Start beschreibt die Parametrierung der Anzeige. Die Bedienung des TIA Portals wird vorausgesetzt. Die Geräte werden mit dem PROFINET-Namen 'siebert-display' ausgeliefert.

Anhand der folgenden Schritte wird die Anzeige in Betrieb genommen. Anschliessend zeigt die Anzeige die über PROFINET gesendeten Werte an.

Die Screenshots wurden mit folgender Hard- und Software erstellt. Bei anderen Engineering-Frameworks können die Darstellungen abweichen.

Anzeige	S202-04/06/0R-001/0B-N0
Engineering-Framework	Siemens TIA Portal V13, Service Pack1 , Update 9
SPS	Siemens S7-1214C
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional, 64 Bit, Englisch

Der Quick-Start beschreibt die Parametrierung der Anzeige. Die Bedienung des TIA Portals wird vorausgesetzt. Die Geräte werden mit dem PROFINET-Namen 'siebert-display' ausgeliefert.

Schritt 1: Projekt öffnen

Öffnen Sie Ihr Projekt im Engineering-Framework.


Schritt 2: Zur Projektansicht wechseln

Wechseln Sie zur Projektansicht.


Schritt 3: GSDML-Datei der Anzeige installieren und Anzeige hinzufügen

Installieren Sie die GSDML-Datei der Anzeige. Sie finden diese auf dem im Lieferumfang enthaltenen Datenträger oder auf www.siebert-group.com.

Nach der Installation wird die Anzeige im Hardwarekatalog aufgeführt. Fügen Sie das Modul 'siebert-display' in 'Geräte & Netze/Netzansicht' hinzu.




Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen



Ordnen Sie in der Netzansicht die Anzeige der gewünschten Steuerung zu. Danach wird die PROFINET-Verbindung angezeigt.

Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren

Fügen Sie nun das Modul 'Numerical Value' aus dem Hardware-Katalog in die Geräteübersicht hinzu. Hierdurch wird festgelegt, dass die Anzeige die darzustellenden Werte im Format INT32 erwartet. Das Modul belegt vier Bytes im IO-Bereich (in diesem Beispiel die Adressen 64 bis 67).



The screenshot shows the Siemens TIA Portal interface. The 'Device overview' table is as follows:

Module	Rack	Slot	I address	Q address	Type
siebert-display	0	0			S_02
DAP INTERFACE MODULE	0	0 X1			siebert-disp...
Numerical value	0	1	64..67		Numerical ...
	0	2			
	0	3			
	0	4			
	0	5			
	0	6			
	0	7			
	0	8			
	0	9			
	0	10			
	0	11			
	0	12			
	0	13			
	0	14			
	0	15			
	0	16			


The hardware catalog on the right shows the 'Numerical value' module selected under the 'Display' category.

Den vom TIA Portal vorgegebenen Namen können Sie individuell ändern.

Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen

Die IP-Adresse und der Gerätenamen werden nun der Anzeige zugewiesen.

Nachdem die Daten erfolgreich zur Anzeige übertragen wurden, wird die Konfiguration wie folgt im Engineering-Tool dargestellt.




Schritt 7: Konfiguration in die Steuerung laden

Anschließend kann sich die Steuerung mit der Anzeige über PROFINET verbinden. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, zeigt die Anzeige den Wert '0' an. Die Anzeige ist nun für den Empfang von Zahlenwerten im INT32-Format programmiert.

Schritt 8: Werte zur Anzeige senden

Um einen Wert zur Anzeige zu senden, können Sie beispielsweise einen Funktionsplan mit der Anweisung 'MOVE' erstellen. Im folgenden Screenshot wird die Zahl '1234' gesendet.



6 Quick-Start für alphanumerische Betriebsart (ASCII-Format)

Empfängt die Anzeige Daten im ASCII-Format, lassen sich neben den Ziffern auch die mit sieben Segmenten darstellbaren Buchstaben und Sonderzeichen anzeigen.

Empfangene Zeichen, die sich nicht mit sieben Segmenten darstellen lassen werden als $\bar{\square}$ angezeigt.

Schritte 1 bis 4: siehe Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)

Schritt 1: Projekt öffnen

Schritt 2: Zur Projektansicht wechseln


Schritt 3: GSDML-Datei der Anzeige installieren und Anzeige hinzufügen

Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen

Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren

Fügen Sie nun das Modul 'Text and attribute' aus dem Hardware-Katalog in die Geräteübersicht hinzu. Die beiden Submodule 'Text (ASCII)' und 'Attribute' werden automatisch mit hinzugefügt.

Hierdurch wird festgelegt, dass die Anzeige zwei Blöcke im Ausgangsadressbereich belegt: 20 Bytes für den Text und 2 Bytes für die Attribute.



Schritte 6 und 7: siehe Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)

Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen

Schritt 7: Konfiguration in die Steuerung laden

Schritt 8: Werte oder Texte zur Anzeige senden


Da die Anzeige in dieser Betriebsart zwei Adressbereiche besitzt, sind auch zwei Funktionsblöcke (im Beispiel 'Network 1' und 'Network 2') zu definieren.

In 'Network 1' wird ein Funktionsplan mit der Anweisung 'MOVE' definiert. Der Ausgangsbereich beginnt im Beispiel bei AD64. Im folgenden Screenshot wird der String 'abcd' verwendet.

In 'Network 2' wird ein weiterer Funktionsplan mit der Anweisung 'MOVE' definiert. Mit diesem werden die Attribute angesteuert. Attribute legen die Darstellungsart fest. In diesem Beispiel wird mit dem Wert '16#0033' schnelles Blinken definiert.

Der zur Anzeige gesendete String kann bis zu 20 Bytes lang sein. Die dargestellten Bytes sind vom Anzeigeumfang abhängig. Die nicht darstellbaren Folge-Bytes werden ignoriert.

Die Attribute werden binär kodiert. Ihr Aufbau wird im Kapitel 'Attribute' beschrieben.



The screenshot displays the SIMATIC Manager interface for a PLC program. The breadcrumb path is: S102-04 > PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/Rly] > Program blocks > Main [OB1]. The left sidebar indicates 'PLC programming'. The main area shows two networks:

- Network 1:** Contains a 'MOVE' instruction. The input 'IN' is set to the string 'abcd'. The output 'OUT1' is set to the address '16#6162_6364' with the symbol '%QD64'. The output is labeled 'display value'.
- Network 2:** Contains a 'MOVE' instruction. The input 'IN' is set to the hexadecimal value '16#00FF'. The output 'OUT1' is set to the address '16#00FF' with the symbol '%QW2'. The output is labeled 'display attributes'.

7 Meldungen der Anzeige

Der Datenverkehr über PROFINET wird mit Status-LEDs an beiden RJ45-Buchsen signalisiert. Die Bedeutung ist bei beiden Ports gleich.

LED grün	LED gelb	Bedeutung
aus	aus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine Spannungsversorgung ▪ keine Netzwerkverbindung
ein	aus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Netzwerkverbindung vorhanden
ein	blinkt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Initialisierungsphase ▪ Application Relation wird aufgebaut
ein	ein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Application Relation etabliert

Kann die Verbindung nicht aufgebaut werden oder treten Störungen im Betrieb auf, zeigt die Anzeige die Fehlermeldung 'E r r' an. Mögliche Ursachen sind IP-Probleme durch falsche Netzwerkparameter, mehrfach vergebene Gerätenamen, Kommandierung nicht definierter Properties oder sonstige Feldbus-Störungen.

Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, können folgende Meldungen angezeigt werden:

Darstellung bei einer 4-stelligen Anzeige	
[- - -]	Bis zum erstmaligen Empfang von Nutzdaten zeigt die Anzeige im Wechsel mit den oben genannten Zustandsmeldungen einen Rahmen auf ihrem Display an.
≡ ≡ ≡ ≡	Die aus dem Engineering-Tool heraus aufrufbare Diagnosefunktion 'PROFINET Blinken' wird durch drei waagerechte Striche auf jeder Stelle signalisiert.
u u u u	Underflow: Der zur Anzeige gesendete Wert lässt sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen. Beispielsweise lässt sich der Wert '-1500' nicht auf einem vierstelligen Gerät darstellen.
o o o o	Overflow: Der zur Anzeige gesendete Wert lässt sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen. Beispielsweise lässt sich der Wert '26550' nicht auf einem vierstelligen Gerät darstellen.

8 Weitere Einstellungen

Mit den bisherigen Schritten stellt die Anzeige die gesendeten Werte mit ihren Default-Einstellungen (Werkseinstellungen) dar.

In der numerischen Betriebsart (INT32-Format) können diese Einstellungen durch Änderung der Initialisierungswerte verändert werden. Diese werden beim Verbindungsaufbau einmalig über PROFINET zur Anzeige übertragen.

Folgende Einstellmöglichkeiten durch Ändern der Initialisierungswerte stehen zur Verfügung (siehe Kapitel Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart):

- Anzahl und Lage der Dezimalpunkte
- Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor für die Umrechnungsformel des Zahlenwertes
- Oberer und unterer Schwellenwert für die automatische Änderung der Darstellungsart
- Leuchtstärke der LEDs
- Blinken in verschiedenen Modi bei Über- und Unterschreitung der Schwellenwerte
- Absenkung oder Anhebung der LED-Leuchtstärke bei Über- und Unterschreitung der Schwellenwerte
- Position des Anzeigewertes
- Anzahl der Vornullen

Darüber hinaus bietet die Anzeige in beiden Betriebsarten (INT32- und ASCII-Format) die Möglichkeit, alle zuvor genannten Einstellungen sowie die Einstellung der Grundhelligkeit (Leuchtstärke der LEDs) in 16 Stufen auch während des normalen Betriebs zu verändern (siehe Kapitel Einstellung der Darstellungsart im normalen Betrieb).

9 Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart)

Initialisierungsparameter werden einmalig auf die Anzeige geladen. Sie sind während des Betriebs nicht änderbar.

Dezimalpunkte

Decimal Dots (property number 1)

Mit Hilfe einer Bitmaske lassen sich die Anzahl und Lage der Dezimalpunkte definieren. Mehrere Dezimalpunkte eignen sich beispielweise für die Darstellung eines Datums oder von Codes.

Ein gesetztes Bit entspricht einem gesetzten Dezimalpunkt.

Das niederwertigste Bit entspricht dem Dezimalpunkt der niederwertigsten Ziffer. Soll beispielsweise die Zahl '1234' mit einem Dezimalpunkt zwischen der 100er und der 10er Stelle dargestellt werden, ist die Bitmaske auf den Wert '0x04' zu stellen und auf der Anzeige erscheint '12.34'.

Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor

Offset, scale factor (multiplier) and divisor (property numbers 2, 3 und 12)

Die in der Anzeige speicherbare Formel ermöglicht das Darstellen von Werten in anderen Einheiten, beispielsweise Grad Fahrenheit in Grad Celsius, Kilogramm in Tonnen, Meilen in Kilometer oder dem Addieren eines Offsets.

Dieser Initialisierungsparameter besteht aus den Werten Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor.

Bedeutung	Property number	Datentyp	Defaultwerte
Offset	2	SINT32	0
Scale Factor	3	SINT16	1
Divisor	12	UINT16 (unsigned)	1

Die Berechnung erfolgt entsprechend folgender Linearfunktion:

Angezeigter Wert = Offset + Skalenfaktor (Multiplikator) / Divisor x gesendeter Wert

Als Skalenfaktor sind ganze Zahlen möglich. Andere Faktoren können durch eine Kombination aus 'Scale Factor' und 'Divisor' gebildet werden. Beispielsweise lässt sich eine Multiplikation mit '13,42' durch den Scale Factor '1342' und Divisor '100' erzeugen.

Schwellenwerte

Range (property numbers 4 und 5)

Mit diesem Initialisierungswert werden der obere und untere Schwellenwert, bei dem die Anzeige automatisch ihr Darstellungsattribut ändert, definiert.

Bedeutung	Property number	Datentyp	Defaultwerte
Upper bound	4	SINT32	-2147483648
Lower bound	5	SINT32	-2147483648

Im Auslieferungszustand sind keine Schwellenwerte definiert. Der Defaultwert -2147483648 (hex: 16#80000000) kommandiert dies.

Wenn ein Wert ausserhalb der definierten Schwellenwerte empfangen wird, ändert die Anzeige automatisch die Darstellung von 'standard' auf 'out of range'. Sobald wieder ein Wert innerhalb der definierten Grenzen empfangen wird, schaltet die Anzeige wieder auf die Standarddarstellung zurück.

Beispiel: Bei einer Temperaturwertdarstellung soll sowohl beim Unterschreiten von 0 Grad Celsius als auch beim Überschreiten von 100 Grad Celsius die Anzeige ihre Darstellungsart ändern. Hierfür sind die Werte Upper Bound = 100 und Lower Bound = 0 einzutragen.

Flags (property number 6)

In diesem Initialisierungswert (Typ INT16) werden Anzeigeneigenschaften eingestellt.

Siehe Kapitel Flags.

Attribute für Blinken und Blinkmodus (property numbers 7 und 9)

Mit diesen Initialisierungswerten lassen sich die Blinkmodi für die Standard-Darstellung und die 'Out of range'-Darstellung definieren.

Siehe Kapitel Blinkmodi.

Format (property numbers 10 und 11)

Mit diesen beiden Initialisierungsparametern wird die Ausrichtung der angezeigten Werte und die Anzahl führender Nullen definiert.

Bedeutung	Property number	Datentyp	Defaultwerte
Minimum number of digits	10	UINT8	1
Minimum width	11	UINT8	30

Mit 'Minimum number of digits' wird die Mindestanzahl der angezeigten Ziffern definiert. Besitzt der anzuzeigende Wert weniger Stellen als 'Minimum number of digits' definiert, dann wird die Anzeige linksseitig mit Nullen aufgefüllt.

Beispiel: Bei einer sechsstelligen Anzeige ist 'Minimum number of digits' auf 6 eingestellt. Wird die Zahl '1234' zur Anzeige gesendet, erscheint im Display '001234'.

Mit 'Minimum Width' wird die minimale Anzahl von Stellen definiert, die zur Darstellung verwendet wird. Wenn die Zahlendarstellung weniger Zeichen (inklusive des Vorzeichens) umfasst, dann wird linksseitig mit Leerzeichen aufgefüllt.

Beispiel: Um eine Zahl linksbündig darzustellen, ist der Parameter 'Minimum Width' auf '1' zu setzen.

10 Blinkmodi und Anzeigenattribute

Die Anzeige kann die anzuzeigenden Werte mit einer Vielzahl an Helligkeiten und Blinkmustern darstellen, die zusammenfassend mit dem Begriff 'Anzeigenattribute' angesprochen werden.

Bei den Initialisierungsparametern sind dazu zwei Blöcke definiert: Ein Block für 'standard attribute' (property number 7), der andere für 'out of range attribute' (property number 9). In jedem Block können die Werte 0%, 25%, 50% und 100% eingetragen werden.

Damit lassen sich beispielsweise folgende typische Darstellungseffekte definieren:

Effekt	1/4	2/4	3/4	4/4	Attributwert
25% der Grundhelligkeit	25%	25%	25%	25%	16#0055
50% der Grundhelligkeit	50%	50%	50%	50%	16#00AA
100% der Grundhelligkeit	100%	100%	100%	100%	16#00FF
Pulsieren	0%	0%	0%	0%	16#0000
Kurzes Aufleuchten	0%	0%	0%	100%	16#0003
Schnelles Blinken	0%	100%	0%	100%	16#0033
Langsames Blinken	0%	0%	100%	100%	16#000F
Kurzes Abdunkeln	0%	100%	100%	100%	16#003F
Abblenden	0%	25%	50%	100%	16#001B
Aufblenden	100%	50%	25%	0%	16#00E4

Ist in allen vier Feldern der Wert '0%' eingetragen, schaltet die Anzeige auf eine pulsierende Darstellung um. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Dunkelschaltung.

Die Dunkelschaltung ist durch das globale 'property 0' möglich. Hierbei blinkt der Dezimalpunkt der niederwertigsten Dekade.

11 Flags

Bitnummer										Bedeutung	Default	
31...9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Umlaufender Rahmen aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Umlaufender Rahmen ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Underflow aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Underflow ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Overflow aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Overflow ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Ungültiger Eingangswert aus	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Ungültiger Eingangswert ein	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Smart-Dot-Funktion aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Smart-Dot-Funktion ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0 0	Die Nachkommastellen werden abgeschnitten.*	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0 1	Die Nachkommastellen werden aufgerundet.*	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 0	Die Nachkommastellen werden abgerundet.*	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 1	Die Nachkommastellen werden kaufmännisch gerundet.*	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Vornulleneinblendung aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Vornulleneinblendung ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Wert wird in dezimaler Darstellung angezeigt	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Wert wird in hexadezimaler Darstellung angezeigt	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Ohne Funktion. Die Bits sind auf '0' zu setzen.	X

* nur bei aktivierter Smart-Dot-Funktion

Vornulleneinblendung

Auf den Stellen vor dem Wert wird automatisch \square angezeigt.

Smart-Dot-Funktion

Die Anzeige verschiebt den Dezimalpunkt automatisch, so dass der Vorkommawert vollständig angezeigt wird, wenn der Wert die maximale Darstellungsmöglichkeit überschreitet.

Ungültiger Eingangswert

Wenn der zur Anzeige gesendete Wert ungültig ist, wird auf jeder Stelle Ξ angezeigt.

Overflow

Wenn der zur Anzeige gesendete Wert so gross ist, dass er sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen lässt, wird auf jeder Stelle \square auf den oberen Segmenten angezeigt.

Bei deaktivierter Overflow-Funktion wird für eine grössere als darstellbare Zahl der grösstmöglich noch darstellbare Wert angezeigt. Beispiel: Zahlen grösser gleich 9999 werden auf einer vierstelligen Anzeige immer mit '9999' dargestellt.

Underflow

Wenn der zur Anzeige gesendete Wert so klein ist, dass er sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen lässt, wird auf jeder Stelle \sqcup auf den unteren Segmenten angezeigt.

Bei deaktivierter Underflow-Funktion wird für eine kleinere als darstellbare Zahl der kleinstmöglich noch darstellbare Wert angezeigt. Beispiel: Zahlen kleiner gleich -999 werden auf einer vierstelligen Anzeige immer mit '-999' dargestellt.

Umlaufender Rahmen

Bis zum erstmaligen Empfang von Nutzdaten wird im Wechsel mit verschiedenen Zustandsmeldungen ein umlaufender Rahmen [] angezeigt.

Flags vom Typ INT16 um bestimmte Anzeigeneigenschaften einzustellen. Im Auslieferungszustand sind die Flags auf 16#00F6 entsprechend 246 dezimal gesetzt.

Bitnummer	Default-Wert	Bedeutung
0	0	Vornulleneinblendung (0 = aus, 1 = ein) Vornullen werden automatisch eingeblendet.
1 + 2 = 00		Nur bei aktivierter Smart-Dot-Funktion: Die Nachkommastellen werden abgeschnitten.
1 + 2 = 10		Nur bei aktivierter Smart-Dot-Funktion: Die Nachkommastellen werden aufgerundet.
1 + 2 = 01		Nur bei aktivierter Smart-Dot-Funktion: Die Nachkommastellen werden abgerundet.
1 + 2 = 11	11	Nur bei aktivierter Smart-Dot-Funktion: Die Nachkommastellen werden kaufmännisch gerundet.
3	0	Smart-Dot-Funktion (0 = aus, 1 = ein) Bei aktivierter Smart-Dot-Funktion verschiebt die Anzeige den Dezimalpunkt automatisch, so dass der Vorkommawert vollständig angezeigt wird, wenn der Wert die maximale Darstellungsmöglichkeit überschreitet.
4	1	Ungültiger Eingangswert (0 = aus, 1 = ein) Ein ungültiger Eingangswert wird durch drei horizontale Striche auf jeder Stelle signalisiert.
5	1	Overflow (0 = aus, 1 = ein) Der zur Anzeige gesendete Wert lässt sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen.
6	1	Underflow (0 = aus, 1 = ein) Der zur Anzeige gesendete Wert lässt sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen.
7	1	Umlaufender Rahmen (0 = aus, 1 = ein) Bis zum erstmaligen Empfang von Nutzdaten zeigt die Anzeige im Wechsel mit verschiedenen Zustandsmeldungen einen Rahmen auf ihrem Display an.
8	0	Ausgabe der Zahl in dezimaler bzw. hexadezimaler Darstellung. (0 = dezimal, 1 = hexadezimal)
9...15	0	Ohne Funktion. Die Bits sind auf '0' zu setzen.

12 Einstellung der Darstellungsart im normalen Betrieb

Die im Kapitel 'Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung' definierten Einstellungen werden im Engineering-Tool als Initialisierungsparameter definiert und einmal während der Initialisierung von PROFINET zur Anzeige gesendet. Während des normalen Betriebs sind diese Einstellungen nicht änderbar.

Die Anzeigen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, diese Parameter auch während des normalen Betriebs zu verändern. Hierzu können bis zu vier 'generic property value'-Module zusätzlich hinzugefügt werden.

Jedem dieser Module ist eine property number zuzuweisen. Die Anzeige bildet dann die über dieses Modul via PROFINET gesendeten Informationen auf den gewünschten Parameter ab.

Einstellung der Grundhelligkeit (Leuchtstärke der LEDs)

Mit den folgenden 'global properties' lässt sich die Grundhelligkeit der Anzeige steuern:

Global property number	Bedeutung	Zulässige Werte
1	Leuchtstärkewert auswählen	0 = Standard Helligkeit (default) 1 = Out of range Helligkeit
2	Standard-Leuchtstärke	0 = aus : 8 = mittlere Leuchtstärke (default) : 15 = maximale Leuchtstärke
3	'out of range'-Leuchtstärke	0 = aus : 8 = mittlere Leuchtstärke (default) : 15 = maximale Leuchtstärke
4	Dunkelschalten der Anzeige	0 = Anzeige ist dunkel geschaltet alle anderen: Anzeige leuchtet (default)

Beispiel: Um die Anzeige über die SPS zu einem beliebigen Zeitpunkt dunkel zu schalten, wird das Modul 'generic property value (Integer8)' hinzugefügt. In den Initialisierungsparametern dieses Moduls werden im Engineering-Tool die Property-group 'global properties' und die Property number '4' eingestellt.

Im laufenden Betrieb wird bei der zyklischen Datenübertragung eine Zahl an dieses Modul übertragen. Wenn diese Zahl den Wert '0' hat, wird die Anzeige dunkel geschaltet. Während der Dunkelschaltung blinkt der Dezimalpunkt der niederwertigsten Dekade. Sobald ein Wert ungleich '0' übertragen wird, schaltet die Anzeige ihr Display ein.

Einstellung der Darstellungsarten

Mit diesen Einstellmöglichkeiten wird die Darstellung der Zahl, die über PROFINET zyklisch übertragen wird, beeinflusst. Um eine bestimmte Eigenschaften zu steuern, wird ein 'generic property value'-Modul hinzugefügt. In den Parametern dieses Moduls wird unter Property-group der Eintrag 'Properties of display field' ausgewählt und im Feld 'Property number' die der gewünschten Eigenschaft zugeordnete Nummer eingetragen.

Die Beschreibung der Eigenschaften finden Sie in Kapitel Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart).

Property of display field number	Eigenschaft	Betriebsart
1	Decimal Dots	numerisch (INT32)
2	Offset	numerisch (INT32)
3	Scale Factor	numerisch (INT32)
4	Range – Upper bound	numerisch (INT32)
5	Range – Lower bound	numerisch (INT32)
6	Flags	numerisch (INT32)
7	Standard-attribute	numerisch (INT32)
8	Text-attribute	alphanumerisch (ASCII)
9	out of range-attribute	numerisch (INT32)
10	Format – Minimum number of digits	numerisch (INT32)
11	Format – Minimum width	numerisch (INT32)
12	Divisor	numerisch (INT32)

13 Technische Daten

Feldbus

Schnittstelle	PROFINET IO RT, Konformitätsklasse CC-B
MAC-Adresse	Die MAC-Adresse für die PROFINET-Ankopplung befindet sich auf dem Gerät.
Integrierter Switch	PROFINET IO IRT, Konformitätsklasse CC-C

Anzeige

Zeichenhöhe	57 mm
Stellenzahl	2 bis 8
Dimensionszeichen	ohne (S202-0x/xx/xx-xxx/xx-N0) mit (S202-Fx/xx/xx-xxx/xx-N0)
LED-Farbe	rot oder grün

Stromversorgung

Spannungsversorgung	24 V DC (11 V DC...30 V DC), verpolungsgeschützt
---------------------	--

Gehäuse

Material	Aluminium, schwarz eloxiert Eckverbinder Kunststoff, schwarz
Schutzart	IP65, frontseitig

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0...50 °C
Lagertemperatur	-30...85 °C
Relative Feuchte	max. 95 % (nicht kondensierend)

Stellenzahl, Leistungsaufnahme, Gewicht, Abmessungen, Schaltfelausschnitt

Typ	Stellenzahl	Leistungsaufnahme (bei 24 V DC)	Gewicht	Abmessungen (B x H x T)	Schaltfelausschnitt (B x H)
S202-x2/xx/xx-xxx/xx-N0	2	ca. 210 mA	ca. 600 g	144 x 96 x 64 mm	136 x 88 mm
S202-x3/xx/xx-xxx/xx-N0	3	ca. 220 mA	ca. 740 g	192 x 96 x 64 mm	184 x 88 mm
S202-x4/xx/xx-xxx/xx-N0	4	ca. 230 mA	ca. 880 g	240 x 96 x 64 mm	232 x 88 mm
S202-x5/xx/xx-xxx/xx-N0	5	ca. 240 mA	ca. 1020 g	288 x 96 x 64 mm	280 x 88 mm
S202-x6/xx/xx-xxx/xx-N0	6	ca. 250 mA	ca. 1160 g	336 x 96 x 64 mm	328 x 88 mm
S202-F2/xx/xx-xxx/xx-N0	2 + Dim.	ca. 210 mA	ca. 740 g	192 x 96 x 64 mm	184 x 88 mm
S202-F3/xx/xx-xxx/xx-N0	3 + Dim.	ca. 220 mA	ca. 880 g	240 x 96 x 64 mm	232 x 88 mm
S202-F4/xx/xx-xxx/xx-N0	4 + Dim.	ca. 230 mA	ca. 1020 g	288 x 96 x 64 mm	280 x 88 mm
S202-F5/xx/xx-xxx/xx-N0	5 + Dim.	ca. 240 mA	ca. 1160 g	336 x 96 x 64 mm	328 x 88 mm
S202-F6/xx/xx-xxx/xx-N0	6 + Dim.	ca. 250 mA	ca. 2240 g	384 x 96 x 64 mm	376 x 88 mm